



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Rietumu Eksploatācijas daļa
Vien. reģ. Nr. 40003857687
Rīgas iela 56, Liepāja, LV-3401, Latvija
Tālr. (+371) 67726000, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Aizputē

28.12.2015. Nr. 30EF40-06.04/1292

Uz 11.12.2015. Nr. 3.1.-7

AS VCI, Lauku iela 59

Liepāja, LV-3411

gints@vci.lv

Par tehniskiem noteikumiem Celtnieku ielas pārbūvei posmā no Celtnieku 1b līdz Dzintaru ielai Pāvilostā

Pāvilostas novada Pāvilostā, Celtnieku ielas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 64130020267 atrodas AS „Sadales tīkls” valdījumā esošās 0.4kV un 20kV zemes kabeļu līnijas.

Tehniskie noteikumi:

1. Esošām elektroietaisēm jābūt uznestām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.
2. Inženierkomunikāciju izvietošanu plānam jāatbilst Latvijas būvnormatīvam LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietošana".
3. Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgās elektroietaisē valdītāju (tehnisko noteikumu izdevēju).
4. Projektā seguma augstuma atzīmes saskaņot ar esošo kabeļu augstuma atzīmēm. Esošo kabeļu augstuma atzīmes projekta izstrādes gaitā precizēt dabā veicot kontrolrakumus.
5. Ja projektējamo būvdarbu zonā nonāk esošie elektrotīkli (kabeļu līnijas) vai citas elektrotīklu būves, projektā jāparedz pārcelšana atbilstoši pastāvošām normām. Elektrotīklu pārcelšana notiek par būvdarbu pasūtītāja līdzekļiem un tā jāveic līdz objekta būvdarbu sākumam, par ko jābūt norādei projektā un paskaidrojumu rakstā.
6. Esošo komunikāciju pārcelšanai atsevišķi pieprasīt tehniskos noteikumus.
7. Pieprasot atzinumu papildus iesniegt garantijas vēstuli par remonta veikšanu par izpildītāja līdzekļiem, ja kabeļu bojājums ir radies izpildītāja vainas dēļ.
8. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana vai atļautās slodzes palielināšana AS „Sadales tīkls” elektrotīklam notiek pamatojoties uz Lietotāju pieteikumiem, lai iesniegtu pieteikumu elektroapgādei Jums jāgriežas AS „Latvenergo” Klientu Apkalpošanas centros.
9. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas saņemt AS "Sadales tīkls" atzinumu par darbu veikšanu atbilstoši šo tehnisko noteikumu prasībām.
10. Tehnisko projektu saskaņot Aizputes ekspluatācijas nodaļā Aizputē, Robežu ielā 27.
11. Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus.

Rietumu Eksploatācijas daļas vadītājs

Kristaps Kerve