



Tab. Tranšeju nogāžu slīpumi atkarībā no grunts sastāva un tranšejas dziļuma

Gruntis	Tranšeja mitrās gruntīs (0,5 < Sr < 0,8)		Tranšeja ūdens piesātinātās gruntīs (0,8 < Sr < 1,0)
	dziļums līdz 1,5m	dziļums 1,5m-3,0m	
Sabērtas gruntis	1 : 0,67	1 : 1	1 : 1,5
Nesaistītu nogulumu rupjās un smilšainās gruntīs (grants, smiltis)	1 : 0,5	1 : 1	1 : 2
Vāji saistītu nogulumu mālainas gruntis:			
- māls	1 : 0,25	1 : 0,67	1 : 1,5
- smilšmāls	1 : 0	1 : 0,5	1 : 1
- māls	1 : 0	1 : 0,25	1 : 1

PIEZĪME Sr - mitruma pakāpe



AS "VCI"
Aveņu iela 1, Ikšķilē,
Ikšķiles nov., LV – 5052.

Būvproj.vad.		G.Lasmanis	12.2015
Proj.daļas.vad.		M.Gertsons	12.2015
Projektēja		J.Barons	12.2015
Pārbaudīja		G.Lasmanis	12.2015

Pasūtītājs :
Pāvilostas novada pašvaldība.

Objekts:
Celtnieku ielas pārbūve posmā no
Celtnieku 1b līdz Dzintaru ielai,
Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

Rasējums:
LKT izbūve būvbedrē un pazemes
komunikāciju aizsardzības pasākumi.

Pasūtījuma Nr.
15/3.1.-3

Marka	Mērogs
LKT-3-1	Bez mēroga.

Stadija BP